



DILT

SCANDALE À LA MAIRIE DU 19È

Après une visite à la Mairie du 19e, les représentants de la **CFDT** DILT ont constaté : à nouveau la présence de produits d'entretiens stockés dans les placards ainsi qu'un local de stockage complètement hors normes !

- Pas d'étagères normées,
- Pas de bacs de rétentions,
- Pas de papiers absorbants,
- Constatation de désordre dans celui-ci.



Suite au CHSCT du 17 mai 2019 et malgré les préconisations formulées par le BPRP de la DILT et après le compte rendu en CHSCT du 15 Mars 2018, rien n'a évolué !

Concernant les risques incendies

La **CFDT** a constaté qu'une issue de secours est condamnée par une chaîne avec un cadenas... un peu hors norme non ?!

La **CFDT** très concernée par l'hygiène des locaux, la sécurité et le respect du personnel et la santé des agents, exige la mise aux normes immédiate de ce local.

La **CFDT** réclame également des visites dans toutes les mairies parisiennes afin de faire un état des lieux des espaces de stockages et des locaux de convivialité.

CFDT UN SYNDICAT ANCRÉ DANS VOTRE RÉALITÉ !

